



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Купинскому и Чистоозерному районам Новосибирской области УНДиПР

(наименование органа государственного надзора)

ул. М. Горького 21, г. Купино Новосибирская область, 632733, тел. (38358) 23-963,

E-mail: ogpnkupino@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Копкульской средней общеобразовательной школе Купинского района, в лице законного представителя Сычук Елены Ивановны, действующей на основании устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Копкульской средней общеобразовательной школы Купинского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

во исполнение распоряжения *начальника ОНДиПР по Купинскому и Чистоозерному районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Кацаева В.В.* № 35
(наименование органа ГПН)

от « 12 » марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 16 » марта 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 29 » марта 2018 г.

Государственным инспектором Купинского и Чистоозерного районов Новосибирской области по пожарному надзору Дроздовым Александром Владимировичем проведена плановая проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Копкульской средней общеобразовательной школы Купинского района, по адресам: Новосибирская область Купинский район с. Копкуль, ул. Центральная 13, с. Копкуль, ул. Центральная 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *директором МКОУ Копкульская СОШ Сычук Еленой Ивановной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	---	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1	Ковровая дорожка для покрытия пола на путях эвакуации в здании образовательного учреждения не надежно прикреплена к полу	Правила противопожарного режима в РФ п.39	01.08.18	
2	Огнетушитель, установленный в фойе главного входа образовательного учреждения расположен на высоте более 1,5 метра.	Правила противопожарного режима в РФ п. 480	01.08.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **в августе 2018г.**

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Купинского и Чистоозерного районов
Новосибирской области по пожарному надзору
Дроздов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

29 марта 2018 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Директор МКОУ Копкульская СОШ
Сычук Елена Ивановна
(должность, фамилия, инициалы)

«29» марта 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра: 8 (391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99